TECNOAMBIENTE

Pol. Ind. Empresarium C/ Sisallo, 22-24, Nave D-9 50720- La Cartuja (Zaragoza)
Teléfono 976.132.633 / 976.132.649 Fax 976.132.648
E-mail:delegacion.aragon@tecnoambiente.com Sitio web: www.tecnoambiente.com C.I.F.: B-08724247

INFORME DE ENSAYO

INFORME Nº: 229003/ 18

CLIENTE/PETICIONARIO

PETICIONARIO : GESTAGUA

DOMICILIO : C/DOCTOR FLEMING, 26 BAJOS
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA)

ENSAYOS SOLICITADOS : ANALISIS DE RADIACTIVIDAD

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

TOMA DE MUESTRA PUNTUAL : Realizada por personal de TECNOAMBIENTE según procedimiento interno, ME.QU.Nº327

REFERENCIA CLIENTE : NO APLICA **REFERENCIA TECNOAMBIENTE:** 229003

NATURALEZA DE LA MUESTRA : AGUA DE CONSUMO HUMANO

POBLACION : TAUSTE (ZARAGOZA)

PUNTO DE TOMA DE MUESTRA : FUENTE DE PZA. ARAGON

FECHA DE TOMA DE MUESTRA : 16/12/2022 / 13:15Hrs.
FECHA DE RECEPCION EN TECNOAMBIENTE : 16/12/2022

FECHA DE INICIO DEL ENSAYO : 21/12/2022
FECHA DE FINALIZACION DEL ENSAYO : 16/01/2023

BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO DE LA MUESTRA A LA RECEPCION EN TECNOAMBIENTE:
1 BOTE DE 1 LITRO DE PLASTICO ESTERIL

RESULTADOS

ENSAYO/UNIDADES	METODO	RESULTADO	VALOR PARAMETRICO R.D. 140/2003
RADIACTIVIDAD DOSIS INDICATIVA ESTIMADA (mSv/año)	SUBCONTRATADO-SUJB 2012	**<0,10**	0,10
RADIACTIVIDAD ALFA TOTAL (Bq/L)	SUBCONTRATADO-CSN 75 7611	**<0,040**	---
RADIACTIVIDAD BETA RESTO (Bq/L)	SUBCONTRATADO-CSN 75 7612	**<0,10**	---
RADIACTIVIDAD BETA TOTAL (Bq/L)	SUBCONTRATADO-CSN 75 7612; RECOMMENDATION SUJB 2012	**<0,10**	---

OBSERVACIONES

N.A.

APROBADO

Fdo.: Natalia Ortín Martínez
DIRECTORA TÉCNICA TECNOAMBIENTE ARAGON
Dra. C.C. Químicas

Zaragoza, viernes, 27 de enero de 2023

La incertidumbre está calculada y a disposición del cliente.
Los resultados de este Informe sólo afectan a la muestra sometida al ensayo
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados
El informe no podrá reproducirse parcialmente sin la aprobación escrita de TECNOAMBIENTE S.L.U.
Entidad Colaboradora del Instituto Aragonés del Agua
Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica con nº expediente EC039/1y2
Laboratorio certificado por TÜV NORD en la norma ISO 9001: 2015, con registro Nº 44100117217