TECNOAMBIENTE

Pol. Ind. Empresarium C/ Sisallo, 22-24, Nave D-9 50720- La Cartuja (Zaragoza)
Teléfono 976.132.633 / 976.132.649 Fax 976.132.648
E-mail:delegacion.aragon@tecnoambiente.com Sitio web: www.tecnoambiente.com C.I.F.: B-08724247

# INFORME DE ENSAYO

## INFORME Nº: 246794/ 18



### CLIENTE/PETICIONARIO

**PETICIONARIO :** GESTAGUA

**DOMICILIO :** C/DOCTOR FLEMING, 26 BAJOS
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA )

**ENSAYOS SOLICITADOS :** TRICLOROETENO + TETRACLOROETENO

### IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

**TOMA DE MUESTRA PUNTUAL :** Realizada por personal de TECNOAMBIENTE según procedimiento interno, ME.QU.Nº327

**REFERENCIA CLIENTE :** C-A 245360 **REFERENCIA TECNOAMBIENTE:** 246794

**NATURALEZA DE LA MUESTRA :** AGUA DE CONSUMO HUMANO

**POBLACION :** TAUSTE (ZARAGOZA)

**PUNTO DE TOMA DE MUESTRA :** FUENTE PARQUE INFANTIL GLORIETA DE ALBENIZ

**FECHA DE TOMA DE MUESTRA :** 20/08/2024 / 09:04Hrs.
**FECHA DE RECEPCION EN TECNOAMBIENTE :** 20/08/2024

**FECHA DE INICIO DEL ENSAYO :** 23/08/2024
**FECHA DE FINALIZACION DEL ENSAYO :** 03/09/2024

**BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO DE LA MUESTRA A LA RECEPCION EN TECNOAMBIENTE:**
1 BOTE DE 1 LITRO DE PLASTICO ESTERIL

### RESULTADOS

| ENSAYO/UNIDADES | METODO | RESULTADO | VALOR PARAMETRICO R.D. 3/2023 |
|---|---|---|---|
| **TRICLOROETENO+TETRACLOROETENO (µg/L)** | SUBCONTRATADO METODO PROPIO HEADSPACE GC-MS | **2,6** | 10 |

### OBSERVACIONES

N/A

APROBADO

Fdo.: Said Azarkan
Dirección Técnica

Zaragoza, lunes, 16 de septiembre de 2024

La incertidumbre está calculada y a disposición del cliente.
Los resultados de este Informe sólo afectan a la muestra sometida al ensayo
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente. Esta información no se encuentra amparada por la acreditación de ENAC
El informe no podrá reproducirse parcialmente sin la aprobación escrita de TECNOAMBIENTE S.L.U.
Entidad Colaboradora del Instituto Aragonés del Agua
Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica con nº expediente EC039/1y2
Laboratorio certificado por TÜV NORD en la norma ISO 9001: 2015, con registro Nº 44100117217