TECNOAMBIENTE

Pol. Ind. Empresarium C/ Sisallo, 22-24, Nave D-9 50720- La Cartuja (Zaragoza)
Teléfono 976.132.633 / 976.132.649 Fax 976.132.648
E-mail:delegacion.aragon@tecnoambiente.com Sitio web: www.tecnoambiente.com C.I.F.: B-08724247

INFORME DE ENSAYO

INFORME Nº: 250208/ 18

CLIENTE/PETICIONARIO

PETICIONARIO : GESTAGUA

DOMICILIO : C/DOCTOR FLEMING, 26 BAJOS
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA)

ENSAYOS SOLICITADOS : LISTA DE OBSERVACION

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

TOMA DE MUESTRA PUNTUAL : Realizada por personal de TECNOAMBIENTE según procedimiento interno, ME.QU.Nº327

REFERENCIA CLIENTE : NO APLICA **REFERENCIA TECNOAMBIENTE:** 250208

NATURALEZA DE LA MUESTRA : AGUA DE CONSUMO HUMANO

POBLACION : TAUSTE (ZARAGOZA)

PUNTO DE TOMA DE MUESTRA : DEPOSITO DE SANTA BARBARA

FECHA DE TOMA DE MUESTRA : 15/11/2024 / 10:45Hrs.
FECHA DE RECEPCION EN TECNOAMBIENTE : 15/11/2024

FECHA DE INICIO DEL ENSAYO : 15/11/2024
FECHA DE FINALIZACION DEL ENSAYO : 13/12/2024

BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO DE LA MUESTRA A LA RECEPCION EN TECNOAMBIENTE:
1 BOTE DE 1 LITRO DE PLASTICO ESTERIL

RESULTADOS

ENSAYO/UNIDADES	METODO	RESULTADO	VALOR PARAMETRICO R.D. 3/2023
4-NONILFENOL (ng/L)	SUCONTRATADO GCMS	**<100**	---
AZITROMICINA (ng/L)	SUBCONTRATADO LCMS - DI	**<100**	---
17-BETA -ESTRADIOL (ng/L)	SUBCONTRATADO LCMS - inyección directa	**<0,80**	---
DICLOFENACO (ng/L)	SUBCONTRATADO LCMS - DI	**<10**	---

OBSERVACIONES

N/A

APROBADO

Fdo.: Natalia Ortín Martínez
DIRECTORA TÉCNICA TECNOAMBIENTE ARAGON
Dra. C.C. Químicas

Zaragoza, lunes, 13 de enero de 2025

La incertidumbre está calculada y a disposición del cliente.
Los resultados de este Informe sólo afectan a la muestra sometida al ensayo
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados
El informe no podrá reproducirse parcialmente sin la aprobación escrita de TECNOAMBIENTE S.L.U.
Entidad Colaboradora del Instituto Aragonés del Agua
Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica con nº expediente EC039/1y2
Laboratorio certificado por TÜV NORD en la norma ISO 9001: 2015, con registro Nº 44100117217