

GESTAGUA TAUSTE

ROSA , 8

Tauste

50660 Zaragoza

A/A: Noelia Carbonell Sinusía

7073

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

Bol. análisis: 25-10-1776-0

DATOS MUESTRA

F. toma muestra: 07/10/2025 9:55

Tomador: Subcont. Eurofins Iproma

T.M.P. (P-LB-TM-006) según alcance 103/LE268

P. toma muestra: Tauste red fuente Polígono frente Autoexpress

Remitido por: AYUNTAMIENTO DE TAUSTE

Denominación: Agua de consumo

Referencia:

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 08/10/2025 **F. inicio:** 08/10/2025 **F. finalización:** 22/10/2025 **F. boletín:** 22/10/2025

Objeto: Análisis Tipo CONTROL CARACTERIZACIÓN R.D.3/2023

Escritos relac.: 262 / 0 2025

Tipo envase: Pl. 100 ml.

Matriz analítica: Aguas de consumo

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango	Referencia:
CALCIO <i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i>	37.0 ± 2.84	mg Ca ²⁺ /l		<i>Parámetro Referencia R.D. 3/2023</i>
MAGNESIO <i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i>	8.1 ± 0.55	mg Mg ²⁺ /l		<i>Parámetro Referencia R.D. 3/2023</i>
POTASIO <i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)</i>	1.4 ± 0.23	mg K/l		<i>Parámetro Referencia R.D. 3/2023</i>
DUREZA TOTAL <i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 309)</i>	126	mg CaCO ₃ /l	Hasta 500	<i>Parámetro Referencia R.D. 3/2023</i>

Ensayos validados por:

Area: Inst-Inorgánica Sonia Carrasco y Carmen Gloria 22/10/2025

Firmado electrónicamente por:
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945
Nombre: Maria Dolores Carpes Cabrerizo 34795779E
Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado