entidad colaboradora de la administración hidráulica

eurofins | Munuera

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés (MURCIA)
Telf.: 968 898007
www.laboratoriosmunuera.com

GESTAGUA TAUSTE
ROSA , 8
Tauste
50660 Zaragoza 7073
A/A: Noelia Carbonell Sinusía

Bol. análisis: 25-04-4975-0

DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE

F. toma muestra: 24/04/2025 10:20
Tomador: Subcont. Eurofins Iproma (Alcance EN * T.M.P. (P-LB-TM-006) según alcance 103/LE268
P. toma muestra: Tauste depósito cabecera Sancho Abarca
Remitido por: AYUNTAMIENTO DE TAUSTE
Denominación: Agua de consumo
Referencia: Análisis extraordinario

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 25/04/2025 **F. inicio:** 25/04/2025 **F. finalización:** 05/05/2025 **F. boletín:** 05/05/2025
Objeto: Análisis tipo TURBIDEZ
Escritos relac.: 262 / 0 2025
Tipo envase: Cristal transparente 125 ml
Matriz analítica: Aguas de consumo

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango	Referencia:
TURBIDEZ	0.62	UNF	Hasta 2	*R.D. 3/2023*
Método nefelométrico (PE/MUNLAB/06 16).				

Ensayos validados por:
Area: Físico-Químico Carmen Gloria Vivancos Martínez 05/05/2025

Firmado electrónicamente por:
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945
Nombre: Salvador Bermejo Garres 48419934N
Dirección Técnica

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.
-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al item muestreado.

ilac-MRA ENAC ENSAYO ISO 17025 Nº268 / LE551

Sistemas de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el trabajo certificados por AENOR Certificación bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001, Reglamento EMAS y ISO 45001.

Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación de ENAC, las opiniones , interpretaciones y datos expresados en comentarios no están amparados por la acreditación de ENAC, así como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.