Informe de: Entidad colaboradora de la administración hidráulica

eurofins | Munuera

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés (MURCIA)
Telf.: 968 898007
www.laboratoriosmunuera.com

GESTAGUA TAUSTE
ROSA , 8
Tauste
50660 Zaragoza 7073
A/A: Noelia Carbonell Sinusía

Bol. análisis: 26-01-2008-0

DATOS MUESTRA

F. toma muestra: 12/01/2026 10:05
Tomador: Subcont. Eurofins Iproma T.M.P. (P-LB-TM-006) según alcance 103/LE268
P. toma muestra: Tauste depósito cabecera Sancho Abarca
Remitido por: GESTAGUA TAUSTE
Denominación: Agua de consumo
Referencia:

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 13/01/2026 **F. inicio:** 13/01/2026 **F. finalización:** 16/01/2026 **F. boletín:** 16/01/2026
Objeto: Análisis tipo CONTROL R.D.3/2023
Escritos relac.: 262 / 0 2025
Tipo envase: Pl. de 500 ml; Pl. estéril 500 ml con tiosulf.;Cr. transparente 125 ml; Pl. estéril 100 ml con tiosulf.
Matriz analítica: Aguas de consumo

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango	Referencia:
CLORO LIBRE RESIDUAL	0.66	mg/l	Hasta 1	*R.D. 3/2023*
In situ.COL/001-a;Colorimetría. Alcance ENAC 103/LE268(1)				
pH	8.3	Unidad de pH	De 6.5 a 9.5	*R.D. 3/2023*
Método electrométrico (PE/06 14).				
CONDUCTIVIDAD a 20 º C	321	µS/cm	Hasta 2500	*R.D. 3/2023*
Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).				
TURBIDEZ	< 0.20	UNF	Hasta 2	*R.D. 3/2023*
Método nefelométrico (PE/MUNLAB/06 16).				
*** OLOR**	1	Ind. Dilución		*Valor de Referencia R.D. 3/2023*
Método de diluciones (PE/MUNLAB/06 116).				
*** SABOR**	1	Ind. Dilución		*Valor de Referencia R.D. 3/2023*
Método de diluciones (PE/MUNLAB/06 117).				
COLOR	< 5	mg/l escala Pt/Co		*Valor de Referencia R.D. 3/2023*
Medida directa. Método fotométrico (PE/MUNLAB/06 31).				
Rcto. de microor. aerobios a 22ºC	< 1	ufc/ ml	Hasta 100	*R.D. 3/2023*
Recuento en placa. UNE-EN ISO 6222:1999 (Siembra en profundidad, Agar extracto de Levadura,(22±2ºC)(68±4h))				
Recuento de coliformes	0	ufc/100 ml	Hasta 0	*R.D. 3/2023*
Recuento por filtración de membrana. UNE-EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017				
Recuento de Escherichia coli	0	ufc/100 ml	Hasta 0	*R.D 3/2023*
Recuento por filtración de membrana. UNE-EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017				
Recuento de Enterococos	0	ufc/100 ml	Hasta 0	*R.D 3/2023*
Recuento por filtración de membrana.UNE-EN ISO 7899-2:2001				

Sistemas de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el trabajo certificados por AENOR Certificación bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001, Reglamento EMAS y ISO 45001.

Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación de ENAC, las opiniones , interpretaciones y datos expresados en comentarios no están amparados por la acreditación de ENAC, así como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.

Informe de:
Entidad colaboradora de la administración hidráulica

eurofins | Munuera

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés (MURCIA)
Telf.: 968 898007
www.laboratoriosmunuera.com

Continuación de Bol. Análisis: 26-01-2008-0

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango	Referencia:

Firmado electrónicamente por:
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945
Nombre: Maria Dolores Carpes Cabrerizo 34795779E
Dirección General

Ensayos validados por:

Area:	Físico-Químico	Carmen Gloria Vivancos Martínez	14/01/2026
Area:	Microbiología	MªHuertas Martínez Pérez	16/01/2026
Area:	Subcontratas	Carmen Gloria Vivancos Martínez	13/01/2026

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.
-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al item muestreado.
-(1) Método subcontratado
-Conforme a la Norma UNE EN ISO 8199:2019, Valores entre 1-2 ufc/Volumen de análisis, se consideran Detectado y valores entre 3-9 ufc/Volumen de análisis,se consideran como nº estimado de microorganismos /Volumen de análisis .

ilac-MRA ENAC ENSAYO ISO 17025 Nº268 / LE551

Sistemas de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el trabajo certificados por AENOR Certificación bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001, Reglamento EMAS y ISO 45001.

Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación de ENAC, las opiniones , interpretaciones y datos expresados en comentarios no están amparados por la acreditación de ENAC, así como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.