Informe de:
Entidad colaboradora de la administración hidráulica

eurofins | Munuera

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés (MURCIA)
Telf.: 968 898007
www.laboratoriosmunuera.com

GESTAGUA TAUSTE
ROSA , 8
Tauste
50660 Zaragoza 7073
A/A: Noelia Carbonell Sinusía

Bol. análisis: 26-02-1563-0

DATOS MUESTRA

F. toma muestra: 09/02/2026 9:35
Tomador: Subcont. Eurofins Iproma * T.M.P. (P-LB-TM-006) según alcance 103/LE268
P. toma muestra: Tauste ETAP
Remitido por: GESTAGUA TAUSTE
Denominación: Aguas de consumo
Referencia:

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 10/02/2026 **F. inicio:** 10/02/2026 **F. finalización:** 12/03/2026 **F. boletín:** 12/03/2026
Objeto: Análisis Tipo Lista de Observación RD 3/2023
Escritos relac.: 262 / 0 2025
Tipo envase: 2 x Cr. ámbar de 125 ml con tiosulfato
Matriz analítica: Aguas de consumo

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango	Referencia:
17 BETA-ESTRADIOL	<0.9	ng/l	Hasta 1	*Referencia Anexo IV R.D. 3/2023*
CLMS/030-a. Acreditación ENAC nº 103/LE268 (1)				
DICLOFENACO	< 30	ng/l	Hasta 100	*Referencia Anexo IV R.D. 3/2023*
Determinación por UPLC-MS (PE/MUNLAB/06 877)				
AZITROMICINA	< 30	ng/l	Hasta 100	*Referencia Anexo IV R.D. 3/2023*
Determinación por UPLC-MS (PE/MUNLAB/06 877)				
NONILFENOL TÉCNICO	<50	ng/l	Hasta 300	*Referencia Anexo IV R.D. 3/2023*
CLMS/019-a. Acreditación ENAC nº103/LE268. (1)				

Ensayos validados por:
Area: Inst-Orgánica Juan Carlos Pacheco&Rubén Ru 12/03/2026
Area: Subcontratas Juan Carlos Pacheco Aguilar 23/02/2026

Firmado electrónicamente por:
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945
Nombre: Maria Dolores Carpes Cabrerizo 34795779E
Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.
-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al item muestreado.
-(1) Método subcontratado

ilac-MRA ENAC ENSAYO ISO 17025 Nº268 / LE551

Sistemas de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el trabajo certificados por AENOR Certificación bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001, Reglamento EMAS y ISO 45001.

Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación de ENAC, las opiniones , interpretaciones y datos expresados en comentarios no están amparados por la acreditación de ENAC, así como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.